

Druh dokumentace:

Průkaz energetické náročnosti

Objekt:

Bytový dům, Kupkova 16-22, Břeclav



Zadavatel:

**Společenství vlastníků Kupkova 16-22
Kupkova 16-22
690 02 Břeclav
IČ: 28295676**

Obsah:

- 1) Grafické znázornění PENB
- 2) Protokol PENB
- 3) Tepelně technické posouzení konstrukcí
- 4) Kopie oprávnění

Vypracoval: Ing. Vlastimil Fabikovič, č. o. 1079
Kontakt: vfabikovic@fabae.cz, tel: 604 238 419
Označení: PENB
Archivní číslo: Z13-001-100-09
Datum: 02/2015

1

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: **Kupkova 2597/16, 2598/18,**
2599/20, 2600/22, k.ú. ...

PSČ, místo: **690 02, Břeclav**

Typ budovy: **Bytový dům**

Plocha obálky budovy: **4069.28** m²

Objemový faktor tvaru A/V: **0.38** m²/m³

Celková energeticky vztažná plocha: **3547.16** m²




ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOVY

Celková dodaná energie
(Energie na vstupu do budovy)

Neobnovitelná primární energie
(Vliv provozu budovy na životní prostředí)

Měrné hodnoty kWh/(m²·rok)



Hodnoty pro celou budovu
MWh/rok

865.0


1179.4

DOPORUČENÁ OPATŘENÍ

Opatření pro	Stanovena
Vnější stěny:	<input type="checkbox"/>
Okna a dveře:	<input type="checkbox"/>
Střechu:	<input type="checkbox"/>
Podlahu:	<input type="checkbox"/>
Vytápění:	<input type="checkbox"/>
Chlazení/klimatizaci:	<input type="checkbox"/>
Větrání:	<input type="checkbox"/>
Přípravu teplé vody:	<input type="checkbox"/>
Osvětlení:	<input type="checkbox"/>
Jiné:	<input type="checkbox"/>

Popis opatření je v protokolu průkazu a vyhodnocení jejich dopadu na energetickou náročnost je znázorněno šipkou

Doporučení



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

	Obálka budovy	Vytápění	Chlazení	Větrání	Úprava vlhkosti	Teplá voda	Osvětlení
	Dílčí dodané energie Měrné hodnoty kWh/(m ² ·rok)						
	U_{em} W/(m ² ·K)						
 A B C D E F G							
	1.21	172		30.1		38.7	3.4
	Hodnoty pro celou budovu MWh/rok	609.0		107.0		137.0	12.1

Zpracovatel: Ing. Vlastimil Fabikovič Kontakt: Lidická 75, 690 03, Břeclav 519 325 297 / vfabikovic@fabae.cz	Osvědčení č.: 1079 Vyhотовeno dne: 23.1.2015 Podpis:
---	--